



**МОСКОВСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ СЕТЬ**  
Филиал Открытого акционерного общества  
Энергетики и электрификации "МОСЭНЕРГО"  
(МКС-ФИЛИАЛ АО МОСЭНЕРГО)

113035 Москва, ул. Садовническая, 36  
факс 953-0615 А.Т.611149 "Вьюга"  
тел. 957-33-24

р/с 40702810100220002902

в КБ "Трансфинвестбанк" ООО

к/с 3010181050000000212 БИК 044579212

ИНН 7705035012 / 770502007

ОКПО 00102887 ОКОНХ 11170

17.10.03г. № КС-418-12/459

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Директору ПЗЭМИ  
А.А. Герасименко

## ОТЗЫВ

На Ваш запрос МКС ОАО Мосэнерго сообщает, что концевые и соединительные муфты марок ПКВт-О-10, ПСт-О-10, ПСт-О-3-10, изготавливаемые Подольские заводом электромеханических изделий для одножильных кабелей с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 6-10 кВ, применяются в МКС без ограничения по монтажным характеристикам и места применения (в грунте, в туннелях, на подстанциях).

Указанная арматура применяется наравне с муфтами Стп и КВтп, и практически не имела повреждений при пуско-наладочных испытаниях и в эксплуатации.

Продукция завода ПЗЭМИ применяется в МКС с 1998г и статистики повреждений, не связанных с технологическими нарушениями при монтаже и механическими повреждениями, нет.

Зам. главного инженера

В.Д. Заратуиченко