

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП047.Н.00089

Зарегистрирован в государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 21.02.2006 г.

Действителен до 21.02.2009 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Муфты концевые внутренней установки на напряжение 6, 10 кВ,
не распространяющие горение по ТУ 3599-013-04001953-2004

наименование продукции

35 9900

код ОКП

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в:

ГОСТ 12.2.007.14-75, п.2; ГОСТ 12176-89 (раздел 2); ТУ 3599-013-04001953-2004

(наименование нормативного документа)

Сертификат распространяется на

серийный выпуск

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан

ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий»,
Россия, 142108, Московская область, г. Подольск,
ул. Раевского, д. 3, т./факс (495) 996-60-83, ОКПО 04001953

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель

ЗАО «Подольский завод электромонтажных изделий»,
Россия, 142108, Московская область, г. Подольск,
ул. Раевского, д. 3, т./факс (495) 996-60-83, ОКПО 04001953

реквизиты предприятия, организации, адрес

№ 0108642



Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол № ИЛ 1 – 163 от 19.12.2005 г.	Испытательная лаборатория (ИЛ КП) АНОЦ «Секаб» № ССПБ.RU.ИН.018 от 30.06.2004 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 020/ОС-06 от 16.02.2006 г.	ОС АНО «Пож-Аудит» № ССПБ. RU.ОП.047 от 31.08.2004 г.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования

Описание местонахождения знака соответствия

Знак проставляется рядом с товарным знаком фирмы изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации Автономной некоммерческой организации «Пож-Аудит» (ОС АНО «Пож-Аудит»), ССПБ RU.ОП.047 от 31.08.2004 г. 109507, г. Москва, Ферганский проезд, д.10 Б, стр., 2, т/факс (095) 171 09 34.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, N в Госреестре, адрес

Руководитель органа по сертификации



М.П.

подпись

В.М. Губин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

В.Ф. Коротких

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.